



ATEST HIGIENICZNY B.BK.60110.1118.2025

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Armatura kuchenna hansgrohe Aqittura M91**

Zawierający / containing: mosiądz, stal nierdzewną, ceramikę, POM, PE, EPDM i inne materiały zgodnie z dokumentacją przedłożoną do niniejszej oceny

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz ciepłej wody użytkowej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Po zamontowaniu i dłuższej przerwie w użytkowaniu baterie należy przez chwilę przepłukać silnym strumieniem wody. Atest higieniczny obejmuje wężyki przyłączeniowe.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych wyrobów/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the products.

Wytwórca / producer:

Hansgrohe SE
77761 Schiltach
Austraße 5-9, Niemcy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Hansgrohe Sp. z o.o.
00-667 Warszawa
ul. Koszykowa 65



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2028.07.15 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2028.07.15 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 15 lipca 2025

The date of issue of the certificate: 15th July 2025

p.o. Kierownika
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

2 up. / Maciej Szczotko
dr n. med. Maciej Szczotko