



ATEST HIGIENICZNY **B.BK.60110.0578.2025**

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Armatura kuchenna Zesis M33 74800XX0-74808XX0, 74810XX0, 74811XX0, 74813XX0, 74820XX0-74823XX0, Zesis Lean M34 74814XX0, 74815XX0**

Zawierający / containing: **mosiądz CW707R, CW617N, CW724R, EPDM, PPS, PSU, PBT, PPO+PS, POM**

Przeznaczony do / destined: **montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz ciepłej wody użytkowej**

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Po zamontowaniu i dłuższej przerwie w użytkowaniu baterie należy przez chwilę przepłukać silnym strumieniem wody.

Atest higieniczny obejmuje wężyki przyłączeniowe. Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych wyrobów/ The hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the products.

Wytwórca / producer:

Hansgrohe SE
77761 Schiltach
Auestraße 5-9, Niemcy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

HANS GROHE Sp z o.o.
00-667 Warszawa
ul. Koszykowa 65



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2028.04.11 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2028.04.11 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 11 kwietnia 2025

The date of issue of the certificate: 11th April 2025

p.o. Kierownika
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska


dr n. med. Maciej Szczotko