



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60110.1681.2025

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **AXOR i hansgrohe – baterie wolnostojące wannowe i umywalkowe**

Zawierający / containing: mosiądz, miedź, stal nierdzewna, POM, PA, PSU, EPDM, silikon i inne materiały zgodnie z dokumentacją przedłożoną do oceny

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz ciepłej wody użytkowej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Atest higieniczny nie dotyczy oceny parametrów technicznych, właściwości użytkowych i alergizujących wyrobu. / The hygienic certificate does not cover the assessment of the technical parameters, functional properties, or allergenic potential of the product.

Wytwórca / producer:

Hansgrohe SE
77761 Schiltach
Auestraße 5-9, Niemcy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Hansgrohe Sp. z o.o.
00-667 Warszawa
ul. Koszykowa 65


Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2028.10.08 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2028.10.08 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 8 października 2025

The date of issue of the certificate: 8th October 2025

p.o. Kierownika
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska


dr n. med. Maciej Szczotko

